

万载县财政局文件

万财购诉〔2023〕5号

万载县财政局关于人民医院西院电梯安装 及采购项目的投诉处理意见 (中心-WZ2023-27)

江西诚通电梯有限公司:

投诉人: 江西诚通电梯有限公司

法定代表人: 赖小军

联系方式: 18679456662

地 址: 江西省宜春市宜丰县新昌镇渊明大道5号逸和花苑
3栋一、二楼

被投诉人1: 万载县政府采购中心

联系人: 陈一帆

联系方式: 0795-8816226

地址：万载县沿河西路 262 号

被投诉人 2：江西森奥电梯有限公司

联系人：熊汉辉

联系方式：13576913973

地址：江西省上饶市信州区滨江东路 38 号 4-2

投诉人因不满意被投诉人万载县政府采购中心于 2023 年 7 月 24 日作出的质疑答复，于 2023 年 7 月 25 日向我局提出投诉，我局于 2023 年 7 月 26 日收到投诉书后，依法于 2023 年 7 月 28 日予以受理。现已审理终结。

一、项目基本情况

万载县人民医院西院电梯安装及采购项目投诉人于 2023 年 7 月 20 日向万载县政府采购中心提出质疑。**质疑事项一：**参与投标各家产品是否满足招标文件要求防尘防水等级要求，即所投产品厅门门锁装置外壳防护等级 $\geq$ IP54，所投产品门电机电气防护等级 $\geq$ IP54。**质疑事项二：**参与投标各家产品是否满足招标文件要求的特指电梯层门门锁 $\geq$ 800 万次及轿门门锁装置动作 $\geq$ 700 万次的委托试验报告或检测报告。

二、投诉事项及被投诉人答复

投诉人投诉称：

投诉事项一：参与投标各家产品是否满足招标文件要求防尘防水等级要求，即所投产品厅门门锁装置外壳防护等级 $\geq$ IP54，所投产品门电机电气防护等级 $\geq$ IP54。中标单位所投电梯品牌为康力，根据投诉人在行业了解，该品牌所投产品无佐证材料相应

厅门门锁和门电机电器防护等级 $\geq$ IP54。~~投诉事项二：参与投标各家产品是否满足招标文件要求的特指电梯层门门锁 $\geq$ 800 万次及轿门门锁装置动作 $\geq$ 700 万次的委托试验报告或检测报告。中标单位所投电梯品牌为康力，根据投诉人在行业了解，该品牌所投产品无佐证材料响应电梯层门门锁 $\geq$ 800 万次及轿门门锁装置动作 $\geq$ 700 万次。~~

被投诉人辩称：

投诉事项一：所投康力 KLB\KLW 产品在型式报告中层门门锁\轿门门锁型号为 161 型，满足所投产品厅门门锁装置外壳防护等级 $\geq$ IP54 要求。所投产品门电机为杭州法维莱科技有限公司制造的 PM61842\PM61855，防护等级：IP65，满足招标文件要求。

投诉事项二：所投康力 KLB\KLW 产品层门锁装置型号为 161 型；轿门锁装置型号为 XD-CS01。提供的产品稳定性证明文件（特种设备委托试验报告-报告编号 JT2023DTP0257）中，产品名称为永磁同步变频门机，产品型号为 PMA2C 系列，整体通过 1200 万次无障碍运行测试，其中层门装置型号为 LDA2C 系列，电动机型号为 PM61842，满足招标文件要求。

三、事实查明与认定

1. 经核查和评审专家认定，被投诉人所投产品型式报告显示厅门门锁装置外壳防护等级 IP54，门电机电气防护等级 IP65，满足招标文件要求。因此，投诉事项一不成立。

2. 经审查招标文件、电话咨询、走访、向采购单位了解和评审专家认定等，“江西森奥电梯有限公司提供技术文件中“特种

设备委托试验报告（报告编号 JT2023DTP0257）”中检验和试验项目“1200 万次无故障运行测试”，认定该报告对电梯层门及轿门门锁进行了检验和试验，符合要求。因此，投诉事项二不成立。

四、处理决定

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第二十九条，投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向万载县人民政府申请行政复议，也可在决定书送达之日起六个月内向万载县人民法院提起行政诉讼。

